



# Provincia di Latina

Settore Edilizia Scolastica e  
Pianificazione territoriale

## I.I.S. "G. MARCONI"

via Reno – LATINA



Manutenzione straordinaria  
Adeguamento normativo antincendio  
**PROGETTO ESECUTIVO**

R.U.P.  
geom. FRANCESCA CORENO

Responsabile del Settore  
Ing. MASSIMO MONACELLI

OGGETTO

**RELAZIONE SPECIALISTICA RETE ELETTRICA**

TAVOLA

**R03**

SCALA

DATA  
AGGIORNAMENTO  
ottobre 2022

Emissione

progettista

timbro

**Arch. Paolo De Marchi**  
v.le XXI Aprile n°53  
04100- Latina  
tel. 0773.661501  
P.I. 01749710594  
e.mail: p.demarchi@arhiworld.it


progettista

timbro

**Ing. Adolfo Marini**  
v.le XXI Aprile, 53  
04100- Latina  
tel. 0773.661501  
P.I. 01592840597  
e.mail: gmpstudio@tin.it

collaboratrice

**Arch. Laura Pompei**  
via Teano, 42  
04100- Latina  
e.mail: pompei.laura@libero.it



STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA

GABRIELLI MARINI POMPEI

viale XXI Aprile 53 - 04100 - Latina

Progetto:

LST MARCONI LATINA

Disegnato:

ing. A. Marini

Coordinato:

arch. Paolo De Marchi

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

400 / 230 V

Sistema di Distribuzione:

TT

Data:

15/10/2022

21 - EX LAB. 2

19 - LABOR. BIOLOGIA

18 - LABOR. CHIMICA

17 - LAB. INFORM.7

16 - QUADRO UFFICI NUOVI

Descrizione	EX LAB. 2	LABOR. BIOLOGIA	LABOR. CHIMICA	LAB. INFORM.7	QUADRO UFFICI NUOVI
Alimentazione - Potenza totale	4,000 kW	8,300 kW	5,500 kW	8,000 kW	6,000 kW
Alimentazione - Ku / Kc	0,45 / 1,00	0,56 / 1,00	0,65 / 1,00	0,70 / 1,00	0,73 / 1,00
Alimentazione - Potenza effettiva	1,800 kW	4,644 kW	3,600 kW	5,600 kW	4,400 kW
Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]	4,0	6,0	6,0	2,5	6,0
Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]	4,0	6,0	6,0	2,5	6,0
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	4,0	6,0	6,0	2,5	6,0
Alimentazione - lcc massima ai morsetti di	0,753	1,879	1,879	0,888	2,215
Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]	8,70	7,54	5,31	8,12	5,80
Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]	0,00	6,67	5,31	10,82	5,80
Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]	0,00	8,23	6,76	8,12	9,66
Alimentazione - Corrente Fase N [A]	8,70	1,36	1,45	2,71	3,86
Calcolo del potere di interruzione	lcn / lcu	lcn / lcu	lcn / lcu	lcn / lcu	lcn / lcu
PdI degli apparecchi modulari secondo la	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2
Note					

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA

GABRIELLI MARINI POMPEI

viale XXI Aprile 53 - 04100 - Latina

Progetto:

LST MARCONI LATINA

Disegnato:

ing. A. Marini

Coordinato:

arch. Paolo De Marchi

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

400 / 230 V

Sistema di Distribuzione:

TT

Data:

15/10/2022

6 - SEZIONATORE 2P

8 - LAB.INFORM.1

9 - LAB.INFORM.5

10 - LAB.INFORM.2

11 - LAB.INFORM.4

1

1

1

1

1

2



3

7

7

7

Descrizione	SEZIONATORE 2P	LAB.INFORM.1	LAB.INFORM.5	LAB.INFORM.2	LAB.INFORM.4
Alimentazione - Potenza totale	37,700 kW	19,400 kW	14,400 kW	9,600 kW	4,800 kW
Alimentazione - Ku / Kc	0,48 / 1,00	0,75 / 1,00	0,75 / 1,00	0,75 / 1,00	0,75 / 1,00
Alimentazione - Potenza effettiva	18,223 kW	14,550 kW	10,800 kW	7,200 kW	3,600 kW
Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]	10,0	10,0	6,0	6,0	6,0
Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]	10,0	10,0	6,0	6,0	6,0
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	10,0	10,0	6,0	6,0	6,0
Alimentazione - lcc massima ai morsetti di	2,131	2,046	1,920	1,808	1,708
Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]	36,04	29,71	26,09	17,39	8,70
Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]	25,36	20,29	13,04	8,70	4,35
Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]	26,63	20,29	13,04	8,70	4,35
Alimentazione - Corrente Fase N [A]	10,11	9,42	13,04	8,70	4,35
Calcolo del potere di interruzione	lcn / lcu	lcn / lcu	lcn / lcu	lcn / lcu	lcn / lcu
PdI degli apparecchi modulari secondo la	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2
Note	QUADRO NUOVO				

<div>  <b>STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA</b>  <b>GABRIELLI MARINI POMPEI</b>  viale XXI Aprile 53 - 04100 - Latina </div>	<b>Progetto:</b> LST MARCONI LATINA	<b>Disegnato:</b> ing. A. Marini	<b>Coordinato:</b> arch. Paolo De Marchi	<b>N° di Disegno:</b>	<b>Tensione di esercizio:</b> 400 / 230 V	<b>Sistema di Distribuzione:</b> TT	<b>Data:</b> 15/10/2022	
<b>Descrizione</b>	<b>QUADRO 2 PIANO</b>	<b>SEZIONATORE 1P</b>	<b>LAB. TCM2</b>	<b>LAB. TCM1</b>	<b>LAB. INFORM.3</b>			
Alimentazione - Potenza totale	18,300 kW	39,000 kW	20,700 kW	14,500 kW	9,900 kW			
Alimentazione - Ku / Kc	0,53 / 1,00	0,41 / 1,00	0,55 / 1,00	0,58 / 1,00	0,52 / 1,00			
Alimentazione - Potenza effettiva	9,747 kW	15,858 kW	11,396 kW	8,356 kW	5,136 kW			
Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]	10,0	10,0	6,0	6,0	6,0			
Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]	10,0	10,0	6,0	6,0	6,0			
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	10,0	10,0	6,0	6,0	6,0			
Alimentazione - lcc massima ai morsetti di	2,046	2,375	2,239	2,117	1,982			
Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]	18,35	31,32	23,42	18,11	10,67			
Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]	13,53	22,88	16,99	11,48	7,42			
Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]	15,22	22,40	14,65	10,78	6,72			
Alimentazione - Corrente Fase N [A]	4,23	8,69	7,87	7,00	3,64			
Calcolo del potere di interruzione	lcn / lcu	lcn / lcu	lcn / lcu	lcn / lcu	lcn / lcu			
Pdi degli apparecchi modulari secondo la	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2			
<b>Note</b>	QUADRO NUOVO							



**Progetto:**  
LST MARCONI LATINA











**Coordinato:**  
arch. Paolo De Marchi


**Tensione di esercizio:**  
400 / 230 V

Data: 15/10/2022

Descrizione	LABORAT. FISICA	QUADRO 1 PIANO	QUADRO PT
Alimentazione - Potenza totale	5,100 kW	18,300 kW	12,200 kW
Alimentazione - Ku / Kc	0,60 / 1,00	0,53 / 1,00	0,69 / 1,00
Alimentazione - Potenza effettiva	3,060 kW	9,747 kW	8,400 kW
Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]	6,0	10,0	4,0
Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]	6,0	10,0	4,0
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	6,0	10,0	4,0
Alimentazione - Icc massima ai morsetti di	1,863	2,271	1,134
Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]	5,22	18,35	17,03
Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]	5,22	13,53	9,06
Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]	4,35	15,22	14,49
Alimentazione - Corrente Fase N [A]	0,87	4,23	7,05
Calcolo del potere di interruzione	Icn / Icu	Icn / Icu	Icn / Icu
PdI degli apparecchi modulari secondo la	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2	CEI EN 60947-2
Note			QUADRO NUOVO

## Legenda simboli intero impianto

A		Interruttore magnetotermico
B		Interruttore magnetotermico differenziale
C		Interruttore differenziale
D		Salvatore
E		Relè monostabile
F		Scaricatore di sovratensione + portafusibile
G		Interruttore orario
H		Interruttore crepuscolare
I		Linea di collegamento
J		Multimetro (Tensione-Corrente)



STUDIO ASSOCIATO DI  
INGEGNERIA

GABRIELLI MARINI POMPEI  
viale XXI Aprile 53 - 04100 - Latina

**Disegnato:**

ing. A. Marini

**Coordinato:**

arch. Paolo De Marchi

**N° di Disegno:**


**Data:**

15/10/2022


**Pagina:**

7





Descrizione linea	CONTATORE ENEL	generale scuola	tompe antincendi
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N
Corrente nominale In [A]		250,00	50,00
Sezione fase [mm <sup>2</sup> ]	50,0	95,0	10,0
Portata fase [A]	175,00	269,00	59,47
Sezione neutro [mm <sup>2</sup> ]	25,0	95,0	10,0
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]		36,00	15,00
Idiff [A] / Tdiff [s]		1,00 / 1,0	0,30 / 0,0
Note		inserire bobina di sgancio di minima tensione	



**Pagina:** 10

[illegible]



Progetto:

**Disegnato:**

### Disegnato: in A Marin

**Coordinato:**

arch. Paolo De Marchi

**N° di Disegno:**

---

• **Capelli**

**QUADRO.**  
**2 - QUADRO GENERALE ESCLUSIVO A**

**Tensione di esercizio:**

**Tensione di esercizio:**  
100 / 230 V

A 067 / 004

## PdI degli apparati


CEI EN 60947-2



**Icc massima ai morsetti di entrata:**


6,844 kA



Data: 15/10/2022

**Pagina:** 12

[illegible]


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																								
A	<div><div><div>STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GABRIELLI MARINI POMPEI viale XXI Aprile 53 - 04100 - Latina</div></div></div>																																																																																																																				
B	<div><div>Progetto: LST MARCONI LATINA</div><div>Disegnato: ing. A. Marini</div><div>Coordinato: arch. Paolo De Marchi</div><div>N° di Disegno:</div></div>																																																																																																																				
C	<div><div>Quadro: 2 - QUADRO GENERALE SCUOLA</div><div>Tensione di esercizio: 400 / 230 V</div><div>PdI degli apparecchi modulari: CEI EN 60947-2</div><div>Icc massima ai morsetti di entrata: 6,844 kA</div></div>																																																																																																																				
D	<div><div>Data: 15/10/2022</div><div>Pagina: 13</div></div>																																																																																																																				
E																																																																																																																					
F																																																																																																																					
G	<div></div>																																																																																																																				
H	<table><tr><th>Descrizione linea</th><th>luci bagno segret.</th><th>prese bagno segret.</th><th>luci didattica</th><th>prese didattica</th><th>luci ingresso</th><th></th><th></th><th>centraline allarmi</th><th>intrusione</th><th>incendio</th><th>prese uffici</th><th>utenze 220V ascensore</th></tr><tr><td>Fasi della linea</td><td>L1 N</td><td>L2 N</td><td>L1 N</td><td>L2 N</td><td>L2 N</td><td>L2 N</td><td>L2 N</td><td>L3 N</td><td>L3 N</td><td>L3 N</td><td>L1 N</td><td>L2 N</td></tr><tr><td>Corrente nominale In [A]</td><td>10,00</td><td>16,00</td><td>10,00</td><td>16,00</td><td>16,00</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>16,00</td><td>16,00</td></tr><tr><td>Sezione fase [mm²]</td><td>1,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>4,0</td><td>2,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>35,0</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>6,0</td><td>2,5</td></tr><tr><td>Portata fase [A]</td><td>23,00</td><td>31,00</td><td>31,00</td><td>42,00</td><td>31,00</td><td>23,00</td><td>23,00</td><td>164,00</td><td>23,00</td><td>23,00</td><td>54,00</td><td>31,00</td></tr><tr><td>Sezione neutro [mm²]</td><td>1,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>4,0</td><td>2,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>35,0</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>6,0</td><td>2,5</td></tr><tr><td>Potere di interruzione Icn/Icu [kA]</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td>Idtff [A] / Tdfff [s]</td><td>0,03 / 0,0</td><td>0,03 / 0,0</td><td>0,03 / 0,0</td><td>0,03 / 0,0</td><td>0,03 / 0,0</td><td>0,03 / 0,0</td><td>0,03 / 0,0</td><td>0,03 / 0,0</td><td></td><td></td><td>0,03 / 0,0</td><td>0,03 / 0,0</td></tr></table>													Descrizione linea	luci bagno segret.	prese bagno segret.	luci didattica	prese didattica	luci ingresso			centraline allarmi	intrusione	incendio	prese uffici	utenze 220V ascensore	Fasi della linea	L1 N	L2 N	L1 N	L2 N	L2 N	L2 N	L2 N	L3 N	L3 N	L3 N	L1 N	L2 N	Corrente nominale In [A]	10,00	16,00	10,00	16,00	16,00	10,00	10,00	10,00	6,00	6,00	16,00	16,00	Sezione fase [mm²]	1,5	2,5	2,5	4,0	2,5	1,5	1,5	35,0	1,5	1,5	6,0	2,5	Portata fase [A]	23,00	31,00	31,00	42,00	31,00	23,00	23,00	164,00	23,00	23,00	54,00	31,00	Sezione neutro [mm²]	1,5	2,5	2,5	4,0	2,5	1,5	1,5	35,0	1,5	1,5	6,0	2,5	Potere di interruzione Icn/Icu [kA]	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	Idtff [A] / Tdfff [s]	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0			0,03 / 0,0	0,03 / 0,0
Descrizione linea	luci bagno segret.	prese bagno segret.	luci didattica	prese didattica	luci ingresso			centraline allarmi	intrusione	incendio	prese uffici	utenze 220V ascensore																																																																																																									
Fasi della linea	L1 N	L2 N	L1 N	L2 N	L2 N	L2 N	L2 N	L3 N	L3 N	L3 N	L1 N	L2 N																																																																																																									
Corrente nominale In [A]	10,00	16,00	10,00	16,00	16,00	10,00	10,00	10,00	6,00	6,00	16,00	16,00																																																																																																									
Sezione fase [mm²]	1,5	2,5	2,5	4,0	2,5	1,5	1,5	35,0	1,5	1,5	6,0	2,5																																																																																																									
Portata fase [A]	23,00	31,00	31,00	42,00	31,00	23,00	23,00	164,00	23,00	23,00	54,00	31,00																																																																																																									
Sezione neutro [mm²]	1,5	2,5	2,5	4,0	2,5	1,5	1,5	35,0	1,5	1,5	6,0	2,5																																																																																																									
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00																																																																																																									
Idtff [A] / Tdfff [s]	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0			0,03 / 0,0	0,03 / 0,0																																																																																																									
I	<div>Note</div>																																																																																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																					
<div> <div>  <b>STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA</b>            GABRIELLI MARINI POMPEI            viale XXI Aprile 53 - 04100 - Latina         </div> <div> <b>Progetto:</b>            LST MARCONI LATINA         </div> <div> <b>Disegnato:</b>            ing. A. Marini         </div> <div> <b>Coordinato:</b>            arch. Paolo De Marchi         </div> <div> <b>N° di Disegno:</b> </div> <div> <b>Quadro:</b>            2 - QUADRO GENERALE SCUOLA         </div> <div> <b>Tensione di esercizio:</b>            400 / 230 V         </div> <div> <b>PdI degli apparecchi modulari:</b>            CEI EN 60947-2         </div> <div> <b>Icc massima ai morsetti di entrata:</b>            6,844 kA         </div> <div> <b>Data:</b> 15/10/2022         </div> <div> <b>Pagina:</b> 14         </div> </div>																																																																																																																																	
<table> <thead> <tr> <th>Descrizione linea</th><th>linea uffici nuovi</th><th>lab. chimica</th><th>lab. biologia</th><th>CDZ uffici</th><th>prese aula magna</th><th>luce aula magna</th><th>luce aula magna 1</th><th>luce aula magna 2</th><th>reception</th><th>alim. teatro</th><th>aula multimediale</th><th>riserva</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fasi della linea</td><td>L1 L2 L3 N</td><td>L1 L2 L3 N</td><td>L1 L2 L3 N</td><td>L1 L2 L3 N</td><td>L1 N</td><td>L2 N</td><td>L2 N</td><td>L2 N</td><td>L3 N</td><td>L1 L2 L3 N</td><td>L1 L2 L3 N</td><td>L1 L2 L3 N</td></tr> <tr> <td>Corrente nominale In [A]</td><td>32,00</td><td>32,00</td><td>32,00</td><td>63,00</td><td>25,00</td><td>16,00</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>16,00</td><td>32,00</td><td>32,00</td><td>32,00</td></tr> <tr> <td>Sezione fase [mm²]</td><td>6,0</td><td>6,0</td><td>6,0</td><td>10,0</td><td>6,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>6,0</td><td>10,0</td><td>6,0</td><td>6,0</td></tr> <tr> <td>Portata fase [A]</td><td>48,00</td><td>48,00</td><td>48,00</td><td>66,00</td><td>54,00</td><td>42,00</td><td>42,00</td><td>42,00</td><td>54,00</td><td>66,00</td><td>48,00</td><td>48,00</td></tr> <tr> <td>Sezione neutro [mm²]</td><td>6,0</td><td>6,0</td><td>6,0</td><td>10,0</td><td>6,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>6,0</td><td>10,0</td><td>6,0</td><td>6,0</td></tr> <tr> <td>Potere di interruzione Icn/Icu [kA]</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr> <td>Idiff [A] / Tdiff [s]</td><td></td><td></td><td></td><td>0,50 / 0,0</td><td>0,03 / 0,0</td><td>0,03 / 0,0</td><td></td><td></td><td>0,03 / 0,0</td><td>0,03 / 0,0</td><td>0,03 / 0,0</td><td>0,03 / 0,0</td></tr> <tr> <td>Note</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>													Descrizione linea	linea uffici nuovi	lab. chimica	lab. biologia	CDZ uffici	prese aula magna	luce aula magna	luce aula magna 1	luce aula magna 2	reception	alim. teatro	aula multimediale	riserva	Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 N	L2 N	L2 N	L2 N	L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	Corrente nominale In [A]	32,00	32,00	32,00	63,00	25,00	16,00	10,00	10,00	16,00	32,00	32,00	32,00	Sezione fase [mm²]	6,0	6,0	6,0	10,0	6,0	4,0	4,0	4,0	6,0	10,0	6,0	6,0	Portata fase [A]	48,00	48,00	48,00	66,00	54,00	42,00	42,00	42,00	54,00	66,00	48,00	48,00	Sezione neutro [mm²]	6,0	6,0	6,0	10,0	6,0	4,0	4,0	4,0	6,0	10,0	6,0	6,0	Potere di interruzione Icn/Icu [kA]	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00	Idiff [A] / Tdiff [s]				0,50 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0			0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	Note												
Descrizione linea	linea uffici nuovi	lab. chimica	lab. biologia	CDZ uffici	prese aula magna	luce aula magna	luce aula magna 1	luce aula magna 2	reception	alim. teatro	aula multimediale	riserva																																																																																																																					
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 N	L2 N	L2 N	L2 N	L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N																																																																																																																					
Corrente nominale In [A]	32,00	32,00	32,00	63,00	25,00	16,00	10,00	10,00	16,00	32,00	32,00	32,00																																																																																																																					
Sezione fase [mm²]	6,0	6,0	6,0	10,0	6,0	4,0	4,0	4,0	6,0	10,0	6,0	6,0																																																																																																																					
Portata fase [A]	48,00	48,00	48,00	66,00	54,00	42,00	42,00	42,00	54,00	66,00	48,00	48,00																																																																																																																					
Sezione neutro [mm²]	6,0	6,0	6,0	10,0	6,0	4,0	4,0	4,0	6,0	10,0	6,0	6,0																																																																																																																					
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00																																																																																																																					
Idiff [A] / Tdiff [s]				0,50 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0			0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0																																																																																																																					
Note																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	<div>  <b>STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA</b>            GABRIELLI MARINI POMPEI            viale XXI Aprile 53 - 04100 - Latina         </div>											
B	<div> <b>Progetto:</b>            LST MARCONI LATINA   <b>Disegnato:</b>            ing. A. Marini   <b>Coordinato:</b>            arch. Paolo De Marchi   <b>N° di Disegno:</b> </div>											
C	<div> <b>Quadro:</b>            2 - QUADRO GENERALE SCUOLA   <b>Tensione di esercizio:</b>            400 / 230 V   <b>PdI degli apparecchi modulari:</b>            CEI EN 60947-2   <b>Icc massima ai morsetti di entrata:</b>            6,844 kA         </div>											
D	<div> <b>Data:</b> 15/10/2022  <b>Pagina:</b> 15         </div>											
E												
F												
G	<div>  </div>											
H	Descrizione linea	riserva					riserva				riserva	
	Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L2 N	L3 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N
	Corrente nominale In [A]	20,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Sezione fase [mm²]		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Portata fase [A]		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	Sezione neutro [mm²]		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
I	Potere di interruzione Icn/Icu [kA]	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Idiff [A] / Tdiff [s]	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0
	Note											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13










	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	<div><div></div><div>STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GABRIELLI MARINI POMPEI viale XXI Aprile 53 - 04100 - Latina</div></div>									A
B	<div>Progetto: LST MARCONI LATINA</div> <div>Disegnato: ing. A. Marini</div> <div>Coordinato: arch. Paolo De Marchi</div> <div>N° di Disegno:</div>									B
C	<div>Quadro: 3 - QUADRO PT</div> <div>Tensione di esercizio: 400 / 230 V</div> <div>Icc massima ai morsetti di entrata: 1,134 kA</div> <div>Famiglia involucri: Centralini</div>									C
D	<div>Livello di segregazione: Non segregato (forma 1)</div> <div>Ingombro totale (BxHxP) [mm]: 320x360x80</div> <div>Grado IP: IP40</div>									D
E	<div>Corrente Icw: 10 kA</div> <div>Norma verifica termica: CEI 23-51</div> <div>Data: 15/10/2022</div> <div>Pagina: 18</div>									E
F			<div></div> <div>40CD CHORUS - 24M IP40</div>							F
G										G
H										H
I										I
J	Numero colonna		1							J
	Descrizione									
	Famiglia armadio		Centralini							
	Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]		320x360x80							
	Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]		320x360x80							
K	Struttura base		GW40991TB							K
	Montanti									
	Telai funzionali									
	Vano cavi interno									
	Pannello SX									
L	Pannello DX									L
	KIT d'affiancamento									
	Porta (o profili)									
	Fondo (o profili)									
	Zoccolo									
M	Golfari									M
	Staffe di rinforzo									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	





G	Descrizione linea	GENERALE 1P			linea quadro 1P
		L1 L2 L3 N	linea laboratori		
H	Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N		L1 L2 L3 N
	Corrente nominale In [A]	63,00	40,00		
	Sezione fase [mm <sup>2</sup> ]	10,0	6,0		10,0
	Portata fase [A]	66,00	48,00		66,00
	Sezione neutro [mm <sup>2</sup> ]	10,0	6,0		10,0
	Potere di interruzione Icn/Icu [kA]	10,00	10,00		
	Idiff [A] / Tdiff [s]		0.50 / 0.0		
I	Note	nuovo interruttore	interruttore da inserire		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	<div><div>STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GABRIELLI MARINI POMPEI viale XXI Aprile 53 - 04100 - Latina</div></div>									A
B	<div><b>Progetto:</b> LST MARCONI LATINA</div> <div><b>Disegnato:</b> ing. A. Marini</div> <div><b>Coordinato:</b> arch. Paolo De Marchi</div> <div><b>N° di Disegno:</b></div>									B
C	<div><b>Quadro:</b> 4 - SEZIONATORE 1P</div> <div><b>Tensione di esercizio:</b> 400 / 230 V</div> <div><b>Icc massima ai morsetti di entrata:</b> 2,375 kA</div>									C
D	<div><b>Famiglia involucri:</b> Centralini</div> <div><b>Livello di segregazione:</b> Non segregato (forma 1)</div> <div><b>Ingombro totale (BxHxP) [mm]:</b> 250x215x95</div> <div><b>Grado IP:</b> IP40</div>									D
E	<div><b>Corrente Icw:</b> 10 kA</div> <div><b>Norma verifica termica:</b> CEI 23-51</div> <div><b>Data:</b> 15/10/2022</div> <div><b>Pagina:</b> 20</div>									E
F										F
G										G
H										H
I										I
J	Numero colonna									J
K	Descrizione									K
L	Famiglia armadio									L
M	Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]									M
	Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]									
	Struttura base									
	Montanti									
	Telai funzionali									
	Vano cavi interno									
	Pannello SX									
	Pannello DX									
	KIT d'affiancamento									
	Porta (o profili)									
	Fondo (o profili)									
	Zoccolo									
	Golfari									
	Staffe di rinforzo									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	 <b>STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA</b> GABRIELLI MARINI POMPEI viale XXI Aprile 53 - 04100 - Latina									A
B	<b>Progetto:</b> LST MARCONI LATINA  <b>Disegnato:</b> ing. A. Marini  <b>Coordinato:</b> arch. Paolo De Marchi  <b>N° di Disegno:</b>									B
C	<b>Quadro:</b> 4 - SEZIONATORE 1P  <b>Tensione di esercizio:</b> 400 / 230 V  <b>Icc massima ai morsetti di entrata:</b> 2,375 kA  <b>Famiglia involucri:</b> Centralini									C
D	<b>Livello di segregazione:</b> Non segregato (forma 1)  <b>Ingombro totale (BxHxP) [mm]:</b> 250x215x95  <b>Grado IP:</b> IP40									D
E	<b>Corrente Icw:</b> 10 kA  <b>Norma verifica termica:</b> CEI 23-51  <b>Data:</b> 15/10/2022  <b>Pagina:</b> 21									E
F										F
G										G
H										H
I										I
J	Numero colonna		1							J
K	Descrizione									K
L	Famiglia armadio		Centralini							L
M	Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]		250x215x95							M
	Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]		250x215x95							
	Struttura base		GW40028							
	Montanti									
	Telai funzionali									
	Vano cavi interno									
	Pannello SX									
	Pannello DX									
	KIT d'affiancamento									
	Porta (o profili)									
	Fondo (o profili)									
	Zoccolo									
	Golfari									
	Staffe di rinforzo									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	









G		DESCRIZIONE LINEA		GENERALE 1P		LINEA LABORATORI		LINEA QUADRO 2P	
		Fasi della linea		L 1 L 2 L 3 N		L 1 L 2 L 3 N		L 1 L 2 L 3 N	
		Corrente nominale In [A]		63,00		32,00			
		Sezione fase [mm <sup>2</sup> ]		10,0		10,0		10,0	
		Portata fase [A]		66,00		66,00		66,00	
		Sezione neutro [mm <sup>2</sup> ]		10,0		10,0		10,0	
		Potere di interruzione Icn/Icu [kA]		10,00		10,00			
		Idiff [A] / Tdiff [s]				0,50 / 0,0			
		Note		nuovo interruttore		nuovo interruttore			





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	<div><div>STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GABRIELLI MARINI POMPEI viale XXI Aprile 53 - 04100 - Latina</div></div>									A
B	<div><b>Progetto:</b> LST MARCONI LATINA</div> <div><b>Disegnato:</b> ing. A. Marini</div> <div><b>Coordinato:</b> arch. Paolo De Marchi</div> <div><b>N° di Disegno:</b></div>									B
C	<div><b>Quadro:</b> 6 - SEZIONATORE 2P</div> <div><b>Tensione di esercizio:</b> 400 / 230 V</div> <div><b>Icc massima ai morsetti di entrata:</b> 2,131 kA</div>									C
D	<div><b>Famiglia involucri:</b> Centralini</div> <div><b>Livello di segregazione:</b> Non segregato (forma 1)</div> <div><b>Ingombro totale (BxHxP) [mm]:</b> 250x215x95</div> <div><b>Grado IP:</b> IP40</div>									D
E	<div><b>Corrente Icw:</b> 10 kA</div> <div><b>Norma verifica termica:</b> CEI 23-51</div> <div><b>Data:</b> 15/10/2022</div> <div><b>Pagina:</b> 24</div>									E
F										F
G										G
H										H
I										I
J	Numero colonna									J
K	Descrizione									K
L	Famiglia armadio									L
M	Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]									M
	Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]									
	Struttura base									
	Montanti									
	Telai funzionali									
	Vano cavi interno									
	Pannello SX									
	Pannello DX									
	KIT d'affiancamento									
	Porta (o profili)									
	Fondo (o profili)									
	Zoccolo									
	Golfari									
	Staffe di rinforzo									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

















Descrizione linea	generale					
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 N	L2 N	L3 N	L1 N	
Corrente nominale In [A]	25,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
Sezione fase [mm²]	6,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
Portata fase [A]	48,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
Sezione neutro [mm²]	6,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]		10,00	10,00	10,00	10,00	
Idiff [A] / Tdiff [s]	0,03 / 0,0					
Note						





### Note













Descrizione linea	generale	prese sx	prese dx	rack	luci
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 N	L2 N	L3 N	L3 N
Corrente nominale I <sub>n</sub> [A]	32,00	16,00	16,00	16,00	10,00
Sezione fase [mm²]	4,0	4,0	4,0	4,0	2,5
Portata fase [A]	37,00	42,00	42,00	42,00	31,00
Sezione neutro [mm²]	4,0	4,0	4,0	4,0	2,5
Potere di interruzione I <sub>cn</sub> /I <sub>cu</sub> [kA]	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I <sub>dif</sub> [A] / T <sub>dif</sub> [s]		0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0	0,03 / 0,0
Note					




### Note





Descrizione linea	generale	tavolo 1	tavolo 2	prese frigo + forni	cappa + armadio
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 N	L2 N	L3 N	L1 L2 L3 N
Corrente nominale In [A]	25,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Sezione fase [mm²]	6,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Portata fase [A]	48,00	31,00	31,00	31,00	28,00
Sezione neutro [mm²]	6,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]		10,00	10,00	10,00	10,00
Idiff [A] / Tdiff [s]	0.03 / 0.0				
Note					












Descrizione linea	sezionatore esterno	linea C.T.	autoclave	pompa soli, palestra	salvavapore pompa	prese interbloccate
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3	L1 L2 L3 N
Corrente nominale In [A]	40,00		3,00	16,00	6,30	
Sezione fase [mm²]	6,0	6,0	4,0	2,5	2,5	2,5
Portata fase [A]	48,00	48,00	37,00	28,00	28,00	28,00
Sezione neutro [mm²]	6,0	6,0	4,0	2,5		2,5
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]	10,00		10,00	10,00	10,00	
Idiff [A] / Tdiff [s]						
Note						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A																		
A	<div><div><div>STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA</div><div>GABRIELLI MARINI POMPEI</div><div>viale XXI Aprile 53 - 04100 - Latina</div></div></div>																															
B	<div><div>Progetto: LST MARCONI LATINA</div><div>Disegnato: Ing. A. Marini</div><div>Coordinato: arch. Paolo De Marchi</div><div>N° di Disegno:</div></div>																															
C	<div><div>Quadro: 23 - QUADRO PALESTRA</div><div>Tensione di esercizio: 400 / 230 V</div><div>PdI degli apparecchi modulari: CEI EN 60947-2</div><div>Icc massima ai morsetti di entrata: 0,906 kA</div></div>																															
D	<div><div>Data: 15/10/2022</div><div>Pagina: 43</div></div>																															
E																																
F																																
G	<table><tr><td>Descrizione linea</td><td>arrivo linea</td></tr><tr><td>Fasi della linea</td><td>L1 L2 L3 N</td></tr><tr><td>Corrente nominale In [A]</td><td></td></tr><tr><td>Sezione fase [mm²]</td><td>6,0</td></tr><tr><td>Portata fase [A]</td><td>48,00</td></tr><tr><td>Sezione neutro [mm²]</td><td>6,0</td></tr><tr><td>Potere di interruzione Icn/Icu [kA]</td><td></td></tr><tr><td>Idiff [A] / Tdiff [s]</td><td></td></tr><tr><td>Note</td><td>area sequestrata</td></tr></table>													Descrizione linea	arrivo linea	Fasi della linea	L1 L2 L3 N	Corrente nominale In [A]		Sezione fase [mm²]	6,0	Portata fase [A]	48,00	Sezione neutro [mm²]	6,0	Potere di interruzione Icn/Icu [kA]		Idiff [A] / Tdiff [s]		Note	area sequestrata	
Descrizione linea	arrivo linea																															
Fasi della linea	L1 L2 L3 N																															
Corrente nominale In [A]																																
Sezione fase [mm²]	6,0																															
Portata fase [A]	48,00																															
Sezione neutro [mm²]	6,0																															
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]																																
Idiff [A] / Tdiff [s]																																
Note	area sequestrata																															
H																																
I																																