



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL S.P.D.C.
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
L A T I N A
fit via virtute flammaeque domantur

Ufficio Prevenzione Incendi

Latina, 20 GEN. 2021

Al Provincia di Latina
Settore Ecologia e Ambiente
Via Andrea Costa, 1
04100 Latina

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Nardone
a.nardone@provincia.latina.it

Alla Società DP LUBRIFICANTI SPA
dp@pec.dplubrificanti.com

OGGETTO: Società DP LUBRIFICANTI S.p.A. – Domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98, di un impianto di recupero di oli e grassi vegetali esausti per la produzione di biodise e altri prodotti ad uso industriale, sito nel comune di Aprilia in via della meccanica, 16
Indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 forma semplificata modalità asincrona.

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio prot. 35660 del 16.10.2020 di pari l'oggetto, si comunica che la ditta è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) prot. 17430 del 11.12.2020 con scadenza 28.01.2025.


e-mail: comando.latina@vigilfuoco.it

Pertanto ai fini della prevenzione incendi nel procedimento in argomento è necessario che la Società produca una dichiarazione dalla quale risulti che rispetto al CPI in premessa non vengono introdotte nuove attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e/o modifiche sostanziali ai sensi del DPR 151/11 e DM 07.08.2012.

DI MARIA



COMANDANTE PROVINCIALE
FUNZIONARIO DELEGATO
(D.V.D. Ing. Piero SIMONETTI)





MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL S.P.D.C.
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
LATINA

fit via virtute flammaeque domantur
pec:com.prev.latina@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica: 6803

Protocollo:

Latina, li

Spett.le D.P. LUBRIFICANTI SRL
VIA DELLA MECCANICA, 16
04011 - APRILIA
dp@pec.dplubrificanti.it

Al Sig. SINDACO DEL COMUNE DI
04011 - APRILIA

Oggetto: Certificato di Prevenzione Incendi per le attività di cui ai punti dell'allegato I del DPR 151/2011:
74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW - 74.2.B Impianti
produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)

Rag. Sociale: DP LUBRIFICANTI spa

Ubicazione: VIA DELLA MECCANICA, 16 - 04011 APRILIA

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza si comunica che in data odierna, questo Comando ha rilasciato il C.P.I. alla ditta **DP LUBRIFICANTI spa** per l'esercizio di cui all'oggetto con scadenza **28.01.2025**.

Il suddetto C.P.I. è giacente presso gli uffici di questo Comando dove il legale rappresentante di codesta ditta o persona munita di apposita delega potrà provvedere al ritiro, nei giorni di **martedì e giovedì** dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

IL FUNZIONARIO TECNICO ISTRUTTORE
DVD Ing. Piero SIMONETTI

p. IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Stefano SMANIOTTO)
Il Funzionario delegato
DVD Ing. Salvatore Guglielmino

Latina, li 11/12/20

Prot. n.: 17430

Pratica N. 6803



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
LATINA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visto l'art. 4 del DPR 151 del 01/08/2011, l'art. 16 del D. Lgs 139 del 08.03.2006, il DM 07.08.2012

SI RILASCI A:

DP LUBRIFICANTI spa

Il presente CERTIFICATO con scadenza 08.07.2023 per le seguenti attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I del DPR 151 del 01.08.2011:

- 11.2.C Impianti preparaz. oli lubrificanti, diatermici e simili, quantità > 100mc
- 1.1.C Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, combustibili quantità >25Nmc/h (n. 2 attività)
- 74.2.B Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)
- 74.1.A Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 116 KW (fino a 350 KW)
- 74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW (n.2 attività)
- 4.2.C Depositi di gas infiammabili compressi (serbatoi fissi > 2 mc)
- 48.2.C Centrali termoelettriche (n.2 attività)
- 2.1.B Cabine di de/compressione gas infiammabili (potenz. > 50 Nmc/h e fino a 2,4MPa)
- 5.2.C Depositi di gas combustibili compressi/liquefatti (capacità > 10mc)
- 6.1.A Reti di trasporto gas infiamm. di densità rel. <0,8 (pressione da 0,5 a 2,4MPa) (n.2 attività)
- 12.3.C Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo, capac. >50mc (n.7 attività)
- 12.1.A Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo capacità da 1 a 9 mc.
- 15.3.C Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione >60% in volume di capacità geometrica >1 oltre i 50mc
- 16.1.C Stabilimenti estrazione, raffinazione oli e grassi (solventi infiamm. > 0,5 mc)

Sita nel Comune di APRILIA, VIA DELLA MECCANICA, 16

Limitazioni e prescrizioni di esercizio:

Rispettare Quanto Previsto All' Art. 4 del D.M. 10.03.1998 per Quanto Attiene i Controlli e la Manutenzione degli Impianti ed Attrezzature Antincendio.

Impianti o apparecchiature pericolose:

- N.1 Impianto di transesterificazione;
- N.1 Cabina di decompressione gas metano;
- N.1 Caldaia a gas metano da 9304 kW;
- N.1 Caldaia a gas Metano da 4603 kW;
- N.1 Caldaia a gas Metano da 582 kW;
- N.1 Caldaia a gas Metano da 250 kW;
- N.1 Impianto Biogas con n. 2 digestori anaerobici da 2500 mc cad.;
- N.1 Cogeneratore da 999 kW;
- N.1 Cogeneratore da 1MWe;
- N.1 Gasometro(120 mc max);
- N.1 Contenitore distributore carburanti da 1,5 mc.

Latina, li 11/12/20

Prot. n.: 17630

Pratica N. 6803



Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

3465 mc di Oleine;
1790 mc di Olio fritto;
600 mc di grassi animali;
650 mc di Olio vegetale;
1860 mc di Biodiesel;
390 mc di Biodiesel grezzo;
180 mc di Metanolo Anidro e Idrato;
120 mc di Metilato di Sodio;
2085 mc di Glicerina;
120 mc di Acidi grassi;
20 mc di Ossigeno;
25 mc di Azoto.

Mezzi di estinzione:

Gruppo di pompaggio UNI12485;
N.1 Riserva idrica da 180 mc;
N.25 Idranti a cassetta UNI 45;
N.9 Idranti soprasuolo UNI 70;
N.2 Attacchi UNI 70 per automezzi VV.F;
N.3 Impianti Sprinkler;
N.1 Impianto di rivelazione di fiamma in dotazione alla torcia di emergenza (impianto biogas);
N.4 Carrellati di schiumogeno da 200 Lt cad.;
N.4 Estintori Carrellati a polvere da 50 Kg cad.;
N. 2 Estintori a polvere da 2 Kg cad.;
N.12 Estintori a polvere da 12 Kg cad.;
N.5 Estintori a Co2 da 5 Kg cad.;
N.15 Estintori a polvere da 6 Kg cad.;

Il Titolare dell'attività e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.6 del D.P.R. 01 Agosto 2011 N. 151 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art. 5 del D.P.R. 151/2011. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare e' tenuto a richiedere nuovo parere e successivo rilascio del certificato, secondo le procedure di cui all'art. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011.

I Funzionari Tecnici Istruttori
DVD Ing. Piero SIMONETTI

DCS Dott. Valter BETTI

p. Il Comandante
(Dott. Ing. Stefano Smaniotto)
Il Funzionario Delegato
DVD Ing. Salvatore Guglielmino